



PROVINCIA DI SONDRIO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO

(art. 81 L.R. 11 marzo 2005 , N. 12)

Riunione del 29 gennaio 2025

OdG n. 03

Oggetto: Posa di nuovo sostegno per elettrodotto aereo a 23 kV e costruzione di linea elettrica MT con tensione a 23.000 Volt interrata e aerea, in proprietà private e proprietà comunale nei pressi della Località Pian dell'Acqua nel Comune di Valdidentro (SO).
Disegno n. 60397486

Richiedente: e-Distribuzione S.p.A. (P. Iva: 05779711000)

Ambito territoriale: Comune di Valdientro (SO)

Vincoli paesistici vigenti:

Le opere in progetto interessano le seguenti aree vincolate ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. d del D. Lgs. 42/2004 – area alpina sopra i 1600 m s.l.m. e dell'art. 142, c. 1 lett. g – ambiti boscati;

Funzioni amministrative di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni: art. 80 comma 4 lettera d).

Descrizione dell'intervento proposto:

L'area risulta insediata con fabbricati di tipo residenziale ed è posizionata nella parte centrale del Comune di Valdidentro.

L'intervento che necessita di autorizzazione paesaggistica prevede la realizzazione un nuovo sostegno in sottolinea in lamiera saldata poligonale di altezza 14 m, verniciato in colore verde RAL, sul quale verrà montato un nuovo sezionatore e verrà posata la nuova linea aerea MT che deriva dalla ritesatura del cavo aereo attuale quindi senza grandi alterazioni visibili degli interventi. Il nuovo cavo sarà tripolare ad elica visibile.

Verrà inoltre dismessa una linea aerea che verrà sostituita da una linea interrata e recuperati 47 sostegni esistenti.

UFFICIO ISTRUTTORE: Servizio Acqua ed Energia - ISTRUTTORE: Ing. Francesca Mottalini

PARERE COMMISSIONE:

La commissione, ritenuto che l'intervento finalizzato al miglioramento del servizio elettrico, non si ponga in contrasto con le motivazioni dei vincoli apposti, esprime parere favorevole alla sua realizzazione, con le seguenti prescrizioni:

- 1) che la fondazione dei sostegni dei quali è previsto il recupero, se non asportata completamente, non dovrà comunque sporgere dalla quota del piano campagna con ripristino del cotico erboso soprastante alla quota del piano campagna naturale;*
- 2) per il nuovo sostegno utilizzare la lamiera zincata, priva di verniciatura;*

Arch. Marco Ghilotti	Ing. Luca Gadola	Arch. Giovanni Vanoi	Dott. Danilo Grossi	Arch. E. Folini

foglio n. 1 di 2

