

Spett.le

PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Turismo, Cultura, Istruzione e Ufficio
Europa
Servizio Turismo, Cultura e Istruzione
protocollo@cert.provincia.so.it

e p.c.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
DG per le Dighe e le Infrastrutture Idriche
dq.digheidrel@pec.mit.gov.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Ufficio per le Dighe di Milano
dighemi@pec.mit.gov.it

COMUNE DI FORCOLA
protocollo.forcola@cert.provincia.so.it

MILANO TS CIVIL
WATER MANAGEMENT NORTHERN AREA

EGI/PGI/O&MH/NT/SON

enelgreenpoweritalia@pec.enel.it

Oggetto: PROGETTO "STAI - SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO (2^a EDIZIONE)" – AZIONE A3 – ADEGUAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TERAPIA DELL'ACQUA NEI COMUNI DI - LOTTO B COMUNE DI FORCOLA - CUP C69I25001720002 – REALIZZAZIONE ACCESSO IN ADDA INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE). INVIO INTEGRAZIONE E INDICAZIONE NUOVI TERMINI DI CONCLUSIONE

In riferimento alla vostra nota del 28/04/2026, protocollo n. 14367/2026, esaminata la documentazione trasmessa, si rappresenta quanto segue.

Notiamo che molte delle note e suggerimenti presi per le vie brevi con il progettista sono state recepite.

- La passerella sarà realizzata con elementi appoggiati sull'argine senza compromettere la staticità, mediante manicotti fissati con tasselli con lunghezza inferiore a 10 cm e sfilabili senza vincolo. Strutturalmente si configura come semplice appoggio, gli elementi saranno indipendenti (lunghezza non superiore ai 5 m) per agevolare l'eventuale smontaggio con autogrù;
- Si rinnova il suggerimento di valutare la costruzione dei parapetti prossimi all'acqua della passerella realizzandoli in modo leggero tramite funi in acciaio al fine di creare una struttura che interferisse meno con l'acqua in caso di affondamento anche parziale;

1/2



- Le opere sono state concepite per essere velocemente rimosse in caso di piena a cura dalla Protezione Civile del Comune di Forcola o da chi sarà l'attuatore di tale manovra di emergenza da definirsi all'interno di una convenzione da stilare;
- È prevista la demolizione di una porzione di muro sul ciglio della strada e il vano viene segregato con elementi di paratoia in modo da ricostituire l'arginatura esistente. Non rileviamo però nel progetto alcun dettaglio del disegno e componenti. Sarebbe utile aver tali dettagli anche se non di stretta competenza del gestore. Tale soluzione deve salvaguardare il franco idraulico su cui oggi è progettato tale muratura;
- In riferimento alla relazione idraulica di piena bicentenaria, integrerei la stessa che a seguito dei relativi calcoli la passerella risulta trasparente sull'effetto di un possibile scenario durante una piena millenaria (dimensionamento della diga). Si potrebbe anche definire un valore di portata in transito alla quale la passerella venga posta dal gestore della stessa (Comune o terzo) in sicurezza spostandola dall'alveo in modo da renderla totalmente trasparente alle portate in transito (a prescindere da bicentenaria / millenaria che sono portate soglia). Tale valore dovrà essere inserito nella convenzione che si dovrà

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente alla sottoscrizione di una convenzione tra Enel e il Comune di Forcola che disciplini responsabilità, gestione ordinaria, gestione in emergenza e modalità operative in condizioni di piena del fiume Adda.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

DAVIDE CAVALLI

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.